

Agency Information

This certificate is only used for web browsing, proving that the SETsafe | SETfuse product has been certified.

For the full version, please contact: sales@SETfuse.com

Thank you for your support.



Zertifikat

mit überwachter Konformität

Certificate of surveyed conformity

Zertifikat Nr. Certificate No.

J 50578608

Blatt Sheet 0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum

Date of Issue

05-Lincharo-CN233CMF 001 11.04.2023

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Xiamen Set Electronics Co., Ltd. No.8067, Xiangan Xi Road, Xiamen Torch High-Tech Industrial Development Zone, Xiangan Industry District

Xiamen Fujian P.R. China Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Refer to latest revision of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Safety Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 1111266586 Geprüft nach Tested acc. to

EN 61643-11:2012+A11 Excluding Clause 7.2.5.4

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification) Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Surge Protective Device(SPD)

Type Designation : SM08B230N203

Trademark SET SETsafe SETfuse :

SPD Type Type 1 and Type 2 :

Max. Continuous Operating Voltage (Uc): 320Vac Impulse discharge current (Iimp) Nominal discharge current(In) : 20kA Maximum discharge current (Imax) : 40kA Number of Ports : One Voltage Protective Level(Up) : 2.0kV Protection Degree : IP 20 Ambient Temperature : -40°C~+85°C

Location Category : Indoor Altitude $: \le 4000 \text{m}$ Prospective Short-circuit Current (Isccr): 3000A

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle

norty. In

G. Yin

TÜVRheinlan

"izierungsst

Anlage Fertigungsstättenliste /Attachment List of Factories



J 50578608 0001

- 1 Xiamen Set Electronics Co., Ltd. No.8067, Xiangan Xi Road, Xiamen Torch High-Tech Industrial Development Zone, Xiangan Industry District Xiamen Fujian P.R. China
- 2 Xiamen Set Electronics Co., Ltd. No.8001, Xiangan Xi Road, Xiamen Torch High-Tech Industrial Development Zone, Xiangan Industriy District, Xiamen, Fujian P.R. China

TUVRheinland

Dieser Anhang ersetzt den Vorgänger vom/ This annex replaces the previous annex dated

Datum / Date 11.04.2023

Zertifizierungsstelle X Certification Body

Yin

TÜVRheinland